

平成18年(2006年)10月18日

長野県道路公社

お詫び) 質問書提出者の質問により、区画線の条件に誤りがありました。最終回答期限の10月24日(火)AM9時に当ホームページにて修正内容を掲載致しますのでご確認ください。

10月16日 PM5時現在で寄せられている質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

工事名 工事箇所名	平成18年度 五輪大橋有料道路 交通安全施設整備(区画線)工事 長野市 真島町川合		
回答者	長野県道路公社理事長		
担当者氏名	五輪大橋有料道路管理事務所長 長野県道路公社 本社	黒柳 孝男 森野 行正 丸山 真	

No.	質問	回答
1	区画線工について 施工 第 0-0002 号表 区画線設置工が実線となっておりますが、破線の誤りではないでしょうか。設計大要では破線となっております。 (質問受付:平成18年10月16日)	施工 第 0-0002 号表の 区画線設置工の実線は誤りで、正しくは破線です。 よって、最終回答日のに修正内容をホームページに掲載致しますのでご確認ください。 (回答:平成18年10月17日)