

平成19年(2007年)12月4日
長野県道路公社

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00040

工事名 工事箇所名	平成19年度 松本トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 稲倉橋		
回答者	長野県道路公社理事長		
担当者氏名	松本トンネル有料道路管理事務所長	上地 端 内川 実	

No.	質問	回答
1	<p>施工時間について、8:30~17:00 までの(7.5時間)ですが総括情報表記載通り時間的制約無の考えでいいですか。又、それにより影響する工種等がありますか。</p> <p>科目2号表、空気圧縮機[可搬式スクレ-エンジン掛]排ガス1次の規格及び単価の公表をお願いします。</p> <p>科目2号表、サンドホース・ノズル 機械損料の25%は、空気圧縮機とサンドブラスター両方を対象としての考えでいいでしょうか。</p> <p>科目3号表、諸雑費は発動発電機・空気圧縮機両方を対象としての考えでいいでしょうか。</p> <p>科目13号表、コルゲートパイプ(呼び径1000mm)の詳細と単価の公表をお願いします。</p> <p>科目13号表、パイプ据付・パイプ撤去は普通作業員として考えていいでしょうか。</p> <p>施工23号表、大型土のうの単価を公表して下さい。</p> <p>(質問受付:平成19年11月29日)</p>	<p>総括情報表記載のとおり時間的制約は無しで積算しており、影響する工種等はありません。</p> <p>設計基準及び標準歩掛(機械経費編)建設機械等損料算定表により積算しております。</p> <p>科目 第0002号表 サンドホース・ノズルの対象は空気圧縮機とサンドブラスターです。</p> <p>科目 第0003号表 諸雑費の対象は発動発電機・空気圧縮機です。</p> <p>科目 第0013号表コルゲートパイプ損料 呼び径1000mm 厚2.0mm 3ヶ月未満(損料10%)は見積りにより 1500円/m</p> <p>科目 第0013号表 パイプ据付・パイプ撤去は普通作業員で積算しております。</p> <p>施行 第0-0023号表 大型土のう 耐候性大型土のう 110×110cm 建設物価2007年11月号による</p> <p>(回答:平成19年12月3日)</p>

No.	質 問	回 答
2	<p>ポリマーセメントモルタルの施工に関しまして、寒中養生が必要になりますが、設計書(内訳書)に計上されておられません。協議は可能でしょうか。</p> <p>(質問受付：平成19年11月29日)</p>	<p>協議により必要と認めた場合変更計上とします。</p> <p>(回答：平成19年12月3日)</p>