

## 工事特記仕様書

### 1. ジェットファン取外し・取付け工事

#### 1-1 安全対策等

請負者は工事施工前に施工計画及び、道路交通制限等監督員と協議しなければならない。

#### 1-2 取外し・取付け工事

(1) 機器の取外し及び取付けについては、照明設備その他の設備に注意して、破損その他生じないようにすること。

#### (2) 絶縁抵抗測定

本体取付け完了後、電源結線前に電源側及びジェットファンモーター側の絶縁測定を行うこと。

#### 1-3 取付台数

(1) ジェットファン4台、吊り用ターンバックル4本/組及び方向安定用ターンバックル2本/組、計24本を新規とする。

#### 1-4 移設台数

(2) 18号ジェットファン1台を移設、吊り金具及びターンバックルを既設利用とする。