

平成 21 年 (2009 年) 11 月 24 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00020

工事名 工事箇所名	平成 21 年度 平井寺トンネル有料道路 ラジオ再放送設備改修工事 上田市 古安曾
回答者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	平井寺トンネル有料道路管理事務所長 林 次信 小林 義昌

No.	質問	回答
1	<p>質問 1 科目第 0004 号 中間支持金具取付</p> <p>中間支持碍子及び引留金具について詳細な仕様及び図面等開示願います。</p> <p>また、無い場合は想定品のご提示をお願いします。</p> <p>(質問受付 : 平成 21 年 11 月 18 日)</p>	<p>中間支持金具は、トンネル用高圧支持金具 (LP 碍子用) 1 線用 OE 電線用</p> <p>引留金具は、碍子金具 軽腕金用ボルト付</p> <p>を想定品としています。</p> <p>(回答 : 平成 21 年 11 月 24 日)</p>