

平成 23 年（2011 年）11 月 10 日  
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00017

工事名 工事箇所名	平成 23 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 三才山 油戸橋
回答者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 立川 光儀 所長補佐 手塚 敏徳

No.	質問	回答
1	<p>1 設計書P.6 橋梁塗装工について見積単価であれば公表願います。見積単価でなければ代価表を明示していただけますでしょうか。又、見積単価一覧表にさびコートが記載されていますが、どの単価で使うのか教えてくださいいただけますでしょうか。</p> <p>2 ホゼン材中塗（吹付）工について施工第0-0042号表 コンクリート吹付機の単価は、機械損料表の9欄・13欄のどちらでしょうか。</p> <p>3 見積単価一覧表に記載されている機械単価は、各施工内訳表の中の機械単価と考えてよろしいでしょうか。</p> <p>（質問：平成 23 年 11 月 7 日）</p>	<p>設計書 P6 に計上されている橋梁塗装工は、床版上部鉄筋の錆止め（ミストコート）を材工共の長野県実施単価表（市場単価）の単価を計上しています。上記のとおり、材工共ですので見積単価一覧表のさびコートが記載されていますが、使用しません。</p> <p>施工第 0-0042 号表のコンクリート吹付機の単価は、機械損料表の 13 欄を適用しています。</p> <p>見積単価一覧表に記載されている機械単価は、各施工内訳表に使用している単価を公表しています。</p> <p>（回答：平成 23 年 11 月 10 日）</p>

平成 23 年 ( 2011 年 ) 11 月 10 日  
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00017

工事名 工事箇所名	平成 23 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事 松本市 三才山 油戸橋
回答者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 立川 光儀 所長補佐 手塚 敏徳

No.	質問	回答
1	<p>入札公告 2 一般競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (3) 同種工事の実績又は専門性の有無に、橋梁上部工の建設工事の施工実績を有していること。とありますが、工事概要は、橋梁修繕工 (床版上面補修工 (床版打替) 床版下面補修工、橋面工 (防水・舗装)) となっています。内容から考えて、明らかに橋梁修繕工事です。なぜ、橋梁の建設工事の実績に限定するのかを教えてください。また、新和田トンネル有料道路の男女倉大橋及び大樋橋、三才山トンネル有料道路の山の神橋でも建設工事の実績を求めていましたが、片側交互通行等を理由にするのであれば、他の要件で規定する方が適正ではないでしょうか。ご回答ください。</p> <p>(質問：平成 23 年 11 月 8 日)</p>	<p>当工事の概要は、床版上面打替工、床版下面補修工、橋面工 (防水・舗装) 等の工事内容ではありますが、抜本的・恒久的な橋梁補修工事と捉え、特に片側交互通行で施工する床版打替工は、応力の影響が床版全体に及ぼすため、橋梁上部工に熟知した技術の実績を求めています。</p> <p>(回答：平成 23 年 11 月 10 日)</p>