

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

00015

工 事 名 工事箇所名	平成 29 年度 松本トンネル有料道路 舗装修繕工事 松本市 稲倉
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	松本トンネル有料道路管理事務所長 林 寛 所長補佐 百瀬 宗

No.	質 問	回 答
1	<p>① 工種明細表第8号表ペイント式区画線 溶融式→溶剤型ではないですか。</p> <p>② 工種明細表第9号表溶融式区画線 重複施工ロス分を単価数量へ考慮するでよろしいですか。</p> <p>③ 工種明細表第10号表色替え作業 見積単価一覧表の単位m→式でないですか。</p> <p>（質問：平成 29 年 9 月 7 日）</p>	<p>① 工種明細表 工種 第 0008 号表「ペイント式区画線」は、「溶剤型」です。</p> <p>② 工種明細表 工種 第 0009 号表「溶融式区画線」は、「重複施工ロス分」の数量を考慮していません。</p> <p>「重複施工ロス分」の数量については、必要により設計変更の対象とします。</p> <p>③ 見積単価一覧表の「色替え作業」の単位は、「式」です。</p> <p>（回答：平成 29 年 9 月 8 日）</p>