

平成 29 年（2017 年）9 月 11 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

01001

工 事 名 工事箇所名	平成 29 年度 三才山トンネル有料道路 橋梁修繕工事に伴う設計業務 松本市 向山橋 外 2 橋
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	三才山トンネル有料道路管理事務所長 降幡 成敏 主任 小林 義昌

No.	質 問	回 答
1	<p>・橋梁点検車の規格について明記されて おりませんが、使用する点検車の規格 を教えてください。</p> <p>(質問：平成 29 年 9 月 11 日)</p>	<p>・「橋梁点検車」の規格は、「作業高約 6m 積載質量 200kg」です。</p> <p>(回答：平成 29 年 9 月 11 日)</p>