

電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考
									良	否		
受変電設備	01 受変電設備 (和田管理事務所)	1. 外観・清掃	目視、清掃		010101	●	○	○				
		2. 盤内状態	清掃		010102	●	○	○				
		3. 電圧測定	指示値	▽	010103			○				
		4. 電流測定	指示値	▽	010104			○				
		5. 絶縁抵抗	測定	▽	010105			○				
		6. 接地抵抗	測定	▽	010106			○				
		7. 室内清掃	清掃		010107	●	○	○				
	02 受変電設備 (諏訪受電所)	1. 外観・清掃	目視、清掃		010201	●	○	○				
		2. 盤内状態	清掃		010202	●	○	○				
		3. 電圧測定	指示値	▽	010203			○				
		4. 電流測定	指示値	▽	010204			○				
		5. 絶縁抵抗	測定	▽	010205			○				
		6. 接地抵抗	測定	▽	010206			○				
		7. 室内清掃	清掃		010207	●	○	○				
	03 受変電設備 (和田受電所)	1. 外観・清掃	目視、清掃		010301	●	○	○				
		2. 盤内状態	清掃		010302	●	○	○				
		3. 電圧測定	指示値	▽	010303			○				
		4. 電流測定	指示値	▽	010304			○				
		5. 絶縁抵抗	測定	▽	010305			○				
		6. 接地抵抗	測定	▽	010306			○				
		7. 室内清掃	清掃		010307	●	○	○				
	04 受変電設備 (木落し坂キュービクル)	1. 外観・清掃	目視、清掃		010401	●	○	○				
		2. 盤内状態	清掃		010402	●	○	○				
		3. 電圧測定	指示値	▽	010403			○				
		4. 電流測定	指示値	▽	010404			○				
		5. 絶縁抵抗	測定	▽	010405			○				
		6. 接地抵抗	測定	▽	010406			○				
	05 受変電設備 (湖北電気室)	1. 外観・清掃	目視、清掃		010501	●	○	○				
2. 盤内状態		清掃		010502	●	○	○					
3. 電圧測定		指示値	▽	010503			○					
4. 電流測定		指示値	▽	010504			○					
5. 絶縁抵抗		測定	▽	010505			○					
6. 接地抵抗		測定	▽	010506			○					
7. 室内清掃		清掃		010507	●	○	○					

電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考	
									良	否			
受 変 電 設 備	06 直流電源盤 (和田管理事務所)	1. 盤面状態、ランプの不点	清掃、不点ランプ交換		010601			○					
		2. 盤内状態	清掃		010602			○					
		3. 変色・汚損	目視		010603			○					
		4. 整流器測定	測定	▽	010604			○					
		5. 整流器動作試験	試験		010605			○					
		6. バッテリーの外観	目視		010606			○					
		7. バッテリーの測定	測定	▽	010607			○					
	07 直流電源盤 (和田管理事務所)	1. 盤面状態、ランプの不点	清掃、不点ランプ交換		010701			○					
		2. 盤内状態	清掃		010702			○					
		3. 変色・汚損	目視		010703			○					
		4. 整流器測定	測定	▽	010704			○					
		5. 整流器動作試験	試験		010705			○					
		6. バッテリーの外観	目視		010706			○					
		7. バッテリーの測定	測定	▽	010707			○					
	08 直流電源盤 (和田管理事務所)	1. 盤面状態、ランプの不点	清掃、不点ランプ交換		010801			○					
		2. 盤内状態	清掃		010802			○					
		3. 変色・汚損	目視		010803			○					
		4. 整流器測定	測定	▽	010804			○					
		5. 整流器動作試験	試験		010805			○					
		6. バッテリーの外観	目視		010806			○					
		7. バッテリーの測定	測定	▽	010807			○					
	09 直流電源盤 (和田管理事務所)	1. 盤面状態、ランプの不点	清掃、不点ランプ交換		010901			○					
		2. 盤内状態	清掃		010902			○					
		3. 変色・汚損	目視		010903			○					
		4. 整流器測定	測定	▽	010904			○					
		5. 整流器動作試験	試験		010905			○					
		6. バッテリーの外観	目視		010906			○					
		7. バッテリーの測定	測定	▽	010907			○					
10	無停電装置 (和田管理事務所)	1. 電圧・電流・電力	測定	▽	011001			○					
11	無停電装置 (和田受電所)	1. 電圧・電流・電力	測定	▽	011101			○					
12	無停電装置 (諏訪受電所)	1. 電圧・電流・電力	測定	▽	011201			○					
13	無停電装置 (湖北電気所)	1. 電圧・電流・電力	測定	▽	011301			○					



電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考
									良	否		
02 非常用 発電設備	自家発電設備 (和田受電所)	1. 室内環境	目視		020201			○				
		2. 外観チェック	目視・スイッチの状況・表示灯		020202			○				
		3. 潤滑油の点検、補給	目視、不良の場合交換		020203				○			
		4. 燃料の点検、補給	目視		020204				○			
		5. 冷却水の点検、補給	目視		020205				○			
		6. 接地線	目視		020206				○			
		7. 運転把手	目視		020207				○			
		8. 燃料弁	目視		020208				○			
		9. バッテリースイッチ	目視		020209				○			
		10. 温度測定	気温・冷却水温・潤滑油温		020210				○			
		11. 始動試験	運転状況・電圧・周波数・表示灯		020211				○			
		12. 保安装置	動作確認		020212				○			
		13. 保護継電器	動作確認		020213				○			
		14. 制御盤内	目視		020214				○			
		15. 各種測定	測定	▽	020215				○			
		16. バッテリー外観	目視		020216				○			
		17. バッテリー液の比重・温度	測定、補充	▽	020217				○			
		18. 燃料タンクのドレン抜き	目視		020218				○			
		19. 水量及び不凍液	目視		020219				○			
		20. 冷却水回路のゴムホースの点検	目視		020220				○			
		21. 内燃機関ベルト	目視		020221				○			
		22. 軸受油糧	目視		020222				○			
		23. ブラシリップリングの点検	目視		020223				○			
		24. 発電機各部の増し締め外観	測定		020224				○			
		25. 各種ヒーターの点検	目視		020225				○			
		26. 防振装置	目視		020226				○			
		27. 排気筒	目視		020227				○			
		28. 標識	目視		020228				○			
		29. 区画	目視		020229				○			
		30. 清掃	目視		020230				○			



電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	結果		備	考
						点検	点検	点検	良	否		
03	01 灯具及び ランプ (和田TN)	1. ランプの不点	目視、不点ランプの交換		030101	●	●	●				
		2. 全面ガラスの汚れ・金具の緩み	全灯の清掃、増締		030102	○	○	○				
		3. 照度測定	清掃前後の指定箇所		030103	○	○	○				
		4. ランプソケット	接続状態、焼損状態		030104		●	●				
		5. 防水コネクター	接続状態		030105		○	○				
		6. 非常通報時の全点灯確認	目視		030106	○	○	○				
	02 灯具及び ランプ (木落TN)	1. ランプの不点	目視、不点ランプの交換		030201	●	●	●				
		2. 全面ガラスの汚れ・金具の緩み	全灯の清掃、増締		030202	○	○	○				
		3. 照度測定	清掃前後の指定箇所		030203	○	○	○				
		4. ランプソケット	接続状態、焼損状態		030204		●	●				
		5. 防水コネクター	接続状態		030205		○	○				
		6. 非常通報時の全点灯確認	目視		030206	○	○	○				
	03 灯具及び ランプ (湖北TN)	1. ランプの不点	目視、不点ランプの交換		030301	●	●	●				
		2. 全面ガラスの汚れ・金具の緩み	全灯の清掃、増締		030302	○	○	○				
		3. 照度測定	清掃前後の指定箇所		030303	○	○	○				
		4. ランプソケット	接続状態、焼損状態		030304		●	●				
		5. 防水コネクター	接続状態		030305		○	○				
		6. 非常通報時の全点灯確認	目視		030306	○	○	○				
照明設備	04 自動調光装置 輝度計 (管理棟)	1. 制御部外観	目視・清掃		030401		○	○				
		2. 制御部内部	目視		030402		○	○				
		3. 制御部電圧	測定	▽	030403		○	○				
		4. 制御部操作確認	作動状況		030404		○	○				
		5. 受光部外観	目視・清掃		030405		○	○				
		6. 受光部内部	目視		030406		○	○				
	05 自動調光装置 輝度計 (土屋大橋)	1. 制御部外観	目視		030501		○	○				
		2. 制御部内部	目視		030502		○	○				
		3. 制御部操作確認	作動状況	▽	030503		○	○				
		4. 受光部外観	目視・清掃		030504		○	○				
		5. 受光部内部	目視		030505		○	○				
	06 自動調光装置 輝度計 (和田TN和田側)	1. 制御部外観	目視・清掃		030601		○	○				
2. 制御部内部		目視		030602		○	○					
3. 制御部電圧		測定	▽	030603		○	○					
4. 制御部画面表示・設定		目視		030604		○	○					
5. 制御部操作確認		作動状況		030605		○	○					
6. 受光部外観		目視・清掃		030606		○	○					
7. 受光部内部		目視		030607		○	○					
8. 中継ボックス外観		目視		030608		○	○					
9. 中継ボックス内部		目視		030609		○	○					
10. 中継ボックス電圧		測定	▽	030610		○	○					



電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象 番号	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考
									良	否		
04 防災設備	非常電話 (和田TN)	1. 電話ボックス外観	扉の開閉・目視		040101	○	○	○				
		2. 表示灯・内外清掃	清掃		040102	○	○	○				
		3. ランプの不点	不点ランプの交換		040103	○	○	○				
		4. 発信音の確認	受話器を取って確認		040104			○				
		5. 発信通話試験	相互通話		040105			○				
	非常電話 (木落TN)	1. 電話ボックス外観	扉の開閉・目視		040201	○	○	○				
		2. 表示灯・内外清掃	清掃		040202	○	○	○				
		3. ランプの不点	不点ランプの交換		040203	○	○	○				
		4. 発信音の確認	受話器を取って確認		040204			○				
		5. 発信通話試験	相互通話		040205			○				
	非常電話 (湖北TN)	1. 電話ボックス外観	扉の開閉・目視		040301	○	○	○				
		2. 表示灯・内外清掃	清掃		040302	○	○	○				
		3. ランプの不点	不点ランプの交換		040303	○	○	○				
		4. 発信音の確認	受話器を取って確認		040304			○				
		5. 発信通話試験	相互通話		040305			○				
	非常通報装置 (和田TN)	1. 外観・配線	目視		040401	○	○	○				
		2. 入力電圧	測定	▽	040402		○	○				
		3. 出力電圧	測定	▽	040403		○	○				
		4. P発信機・通報動作	抜き取り作動する		040404	○	○	○				
		5. 通話試験	通話状況		040405		○	○				
	非常通報装置 (木落TN)	1. 外観・配線	目視		040501	○	○	○				
		2. 入力電圧	測定	▽	040502		○	○				
		3. 出力電圧	測定	▽	040503		○	○				
		4. P発信機・通報動作	抜き取り作動する		040504	○	○	○				
		5. 通話試験	通話状況		040505		○	○				
	非常通報装置 (湖北TN)	1. 外観・配線	目視		040601	○	○	○				
		2. 入力電圧	測定	▽	040602		○	○				
		3. 出力電圧	測定	▽	040603		○	○				
4. P発信機・通報動作		抜き取り作動する		040604	○	○	○					
5. 通話試験		通話状況		040605		○	○					
消火栓通報装置 (湖北TN)	1. 外観・配線	目視		040701	○	○	○					
	2. 入力電圧	測定	▽	040702		○	○					
	3. P発信機・通報動作	抜き取り作動する		040703	○	○	○					
	4. 通話試験	通話状況		040704		○	○					

電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	結果		備	考	
						点検	点検	点検	良	否			
04	消火栓 (湖北TN)	1. 赤色表示灯の不点	目視・不点ランプの交換		040801	○	○	○					
		2. 格納箱の損傷・腐食の有無	目視		040802	○	○	○					
		3. 扉の開閉状態	円滑に扉が開閉できるか		040803		○	○					
		4. 弁・配管	漏れ・変形・損傷の有無		040804		○	○					
		5. ホース・ノズル	変形・損傷の有無正常に収納		040805		○	○					
		6. ポンプの起動	押しボタンを押してポンプの起動		040806		○	○					
		7. 給水弁の正常給水の確認	バルブ開で正常に給水		040807		○	○					
		8. 放水	正常の放水・放水圧力確認		040808		○	○					
		9. 総合動作	システムの運動確認		040809		○	○					
	09	消火器 (管理棟)	1. 消火器の有無	目視		040901	○	○	○				
			2. 消防法に基づく外観点検	目視		040902			○				
			3. 消防法に基づく放出検査	抜き取り		040903			○				
	10	消火器 (和田TN)	1. 消火器の有無	目視		041001	○	○	○				
			2. 消防法に基づく外観点検	目視		041002			○				
			3. 消防法に基づく放出検査	抜き取り		041003			○				
	11	消火器 (木落TN)	1. 消火器の有無	目視		041101	○	○	○				
			2. 消防法に基づく外観点検	目視		041102			○				
			3. 消防法に基づく放出検査	抜き取り		041103			○				
	12	消火器 (湖北TN)	1. 消火器の有無	目視		041201	○	○	○				
			2. 消防法に基づく外観点検	目視		041202			○				
			3. 消防法に基づく放出検査	抜き取り		041203			○				
	13	消火ポンプ (湖北TN)	1. 外観	目視、水槽水位		041301		○	○				
			2. 動作点検	動作テスト・測定・運転時間	▽	041302		○	○				
	14	消火ポンプ制御盤 (湖北TN)	1. 外観	目視		041401		○	○				
			2. 付属機器・配線	指示・目視		041402		○	○				
			3. シーケンス動作	動作テスト		041403		○	○				
			3. 絶縁測定	測定・電動機・ヒーター回路	▽	041403		○	○				
	15	自動給水ポンプ (湖北TN)	1. 外観	目視、水槽水位		041501		○	○				
			2. 動作点検	動作テスト・測定・運転時間	▽	041502		○	○				
	16	取水ポンプ制御盤 (湖北TN)	1. 外観	目視		041601		○	○				
			2. 付属機器・配線	指示・目視		041602		○	○				
			3. シーケンス動作	動作テスト		041603		○	○				
			4. 各種測定	測定	▽	041604		○	○				
	17	農水操作盤 (湖北TN)	1. 外観チェック	目視		041701		○	○				
			2. 付属機器・配線	接点の摩耗状態、取付状態、		041702		○	○				
			3. シーケンス動作	動作テスト		041703		○	○				

電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備 考
									良	否	
防災設備	04 18 揚水ポンプ (和田TN)	1. 外觀チェック	目視		041801		○	○			
		2. ランプの不点	目視、不点ランプの交換		041802		○	○			
		3. 動作確認	作動させる		041803		○	○			
		4. 揚水の確認	マンホールと川で確認		041804		○	○			
		5. ポンプの状態	マンホール内確認		041805		○	○			
	19 警報表示板 制御装置 (和田TN和田側)	1. 外觀構造	目視・清掃		041901		○	○			
		2. 電圧	測定	▽	041902		○	○			
		3. 動作試験	作動・LED表示・サイレン・点灯回数		041903		○	○			
		4. 表示板ランプ	LED表示素子の不良		041904		○	○			
		5. 簡易型調光装置	取付状態・清掃		041905		○	○			
		6. 状態監視	作動		041906		○	○			
		7. 通話試験	通話状況		041907		○	○			
	18 警報表示板 制御装置 (和田TN諏訪側)	1. 外觀構造	目視・清掃		041801		○	○			
		2. 電圧	測定	▽	041802		○	○			
		3. 動作試験	作動・LED表示・サイレン・点灯回数		041803		○	○			
		4. 表示板ランプ	LED表示素子の不良		041804		○	○			
		5. 簡易型調光装置	取付状態・清掃		041805		○	○			
		6. 状態監視	作動		041806		○	○			
		7. 通話試験	通話状況		041807		○	○			
	19 警報表示板 (木落TN和田側)	1. 電源電圧	測定	▽	041901		○	○			
2. 制御電圧		測定	▽	041902		○	○				
3. 赤色、黄色灯の点滅確認		目視、不点ランプの交換、点灯回数		041903		○	○				
4. 外觀構造		目視・清掃		041904		○	○				
5. 動作試験		作動・LED表示・サイレン		041905		○	○				
20 警報表示板 (木落TN岡谷側)	1. 電源電圧	測定	▽	042001		○	○				
	2. 制御電圧	測定	▽	042002		○	○				
	3. 赤色、黄色灯の点滅確認	目視、不点ランプの交換、点灯回数		042003		○	○				
	4. 外觀構造	目視・清掃		042004		○	○				
	5. 動作試験	作動・LED表示・サイレン		042005		○	○				
21 警報表示板 (湖北TN和田側)	1. 電源電圧	測定	▽	042101		○	○				
	2. 制御電圧	測定	▽	042102		○	○				
	3. 赤色、黄色灯の点滅確認	目視、不点ランプの交換、点灯回数		042103		○	○				
	4. 外觀構造	目視・清掃		042104		○	○				
	5. 動作試験	作動・LED表示・サイレン		042105		○	○				
22 警報表示板 (湖北TN岡谷側)	1. 電源電圧	測定	▽	042201		○	○				
	2. 制御電圧	測定	▽	042202		○	○				
	3. 赤色、黄色灯の点滅確認	目視、不点ランプの交換、点灯回数		042203		○	○				
	4. 外觀構造	目視・清掃		042204		○	○				
	5. 動作試験	作動・LED表示・サイレン		042205		○	○				



電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考	
									良	否			
道路情報板設備	01 道路情報板 (青原)	1. 外観・構造	目視・清掃・増締		050101			○					
		2. 電源電圧	測定	▽	050102			○					
		3. 絶縁測定	測定	▽	050103			○					
		4. 動作確認	作動・LED表示		050104			○					
		5. 制御電圧(制御部)	測定	▽	050105			○					
		6. バッテリー電圧(制御部)	測定	▽	050106			○					
		7. 通話試験(制御部)	測定	▽	050107			○					
		8. レベル測定(制御部)	測定	▽	050108			○					
		9. 電源電圧(温度表示板)	測定	▽	050109			○					
		10. 動作確認(温度表示板)	作動・LED表示・調光		050110			○					
		11. 絶縁測定(温度表示板)	測定	▽	050111			○					
		12. 外観・内観(温度表示板)	目視・清掃・増締		050112			○					
	02 道路情報板 (観音沢)	1. 外観・構造	目視・清掃・増締			050201			○				
		2. 電源電圧	測定	▽		050202			○				
		3. 絶縁測定	測定	▽		050203			○				
		4. 動作確認	作動・LED表示			050204			○				
		5. 外観・構造(耐雷変圧器)	目視・清掃・増締			050205			○				
		6. 電源電圧(耐雷変圧器)	測定	▽		050206			○				
		7. 絶縁測定(耐雷変圧器)	測定	▽		050207			○				
		8. 制御電圧(制御部)	測定	▽		050208			○				
		9. バッテリー電圧(制御部)	測定	▽		050209			○				
		10. 通話試験(制御部)	測定	▽		050210			○				
		11. レベル測定(制御部)	測定	▽		050211			○				
		12. 電源電圧(温度表示板)	測定	▽		050212			○				
		13. 動作確認(温度表示板)	作動・LED表示・調光			050213			○				
		14. 絶縁測定(温度表示板)	測定	▽		050214			○				
		15. 外観・内観(温度表示板)	目視・清掃・増締			050215			○				
	03 道路情報板 (西餅屋)	1. 外観・構造	目視・清掃・増締			050301			○				
		2. 電源電圧	測定	▽		050302			○				
		3. 絶縁測定	測定	▽		050303			○				
		4. 動作確認	作動・LED表示			050304			○				
		5. 外観・構造(耐雷変圧器)	目視・清掃・増締			050305			○				
		6. 電源電圧(耐雷変圧器)	測定	▽		050306			○				
		7. 絶縁測定(耐雷変圧器)	測定	▽		050307			○				
		8. 制御電圧(制御部)	測定	▽		050308			○				
		9. バッテリー電圧(制御部)	測定	▽		050309			○				
		10. 通話試験(制御部)	測定	▽		050310			○				
		11. レベル測定(制御部)	測定	▽		050311			○				
		12. 電源電圧(温度表示板)	測定	▽		050312			○				
		13. 動作確認(温度表示板)	作動・LED表示・調光			050313			○				
		14. 絶縁測定(温度表示板)	測定	▽		050314			○				
		15. 外観・内観(温度表示板)	目視・清掃・増締			050315			○				



電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考	
									良	否			
換気設備	01 ジェットファン (和田TN)	1. 異音	聴覚		060101	○	○	○					
		2. 吊り金具	指触		060102		○	○					
		3. ファンの回転状態	自然風により軽く回転		060103		○	○					
		4. 電流・電圧・絶縁	測定	▽	060104		○	○					
		5. 運転時間	記録		060105		○	○					
	02 換気制御盤 (和田受電所)	1. 外観構造	塗装剥離、創傷、端子緩み		060201			○	○				
		2. 入力電圧	測定	▽	060202			○	○				
		3. 計測ユニット電圧	指示値確認	▽	060203			○	○				
		4. 手動単独制御	動作試験		060204			○	○				
		5. 手動連動制御	動作試験		060205			○	○				
		6. ノッチ/台数変換	動作試験		060206			○	○				
		7. 計測制御	動作試験		060207			○	○				
		8. 風向判定	動作試験		060208			○	○				
		9. 事故制御	動作試験		060209			○	○				
		10. 電源電圧	制御部・電源部測定		060210			○	○				
	03 換気補助盤 (諏訪受電所)	1. 外観構造	塗装剥離、創傷、端子緩み		060301			○	○				
		2. 入力電圧	測定	▽	060302			○	○				
		3. 手動単独制御	動作試験		060303			○	○				
		4. 手動連動制御	動作試験		060304			○	○				
		5. ノッチ/台数変換	動作試験		060305			○	○				
		6. 事故制御	動作試験		060306			○	○				
		7. 電源電圧	制御部・電源部測定		060307			○	○				
	04 換気自動制御盤 (湖北換気所)	1. 外観構造	塗装剥離、創傷、端子緩み		060401		○	○	○				
		2. モニター画面	異常の有無		060402			○	○				
		3. リレー基盤コネクター等	摩耗状態、取付状態		060403		○	○	○				
4. 警報		手動による動作確認		060404			○	○					
5. ランプテスト		点灯確認		060405		○	○	○					
6. 各種測定		測定	▽	060406			○	○					
7. 各種設定		設定値の確認		060407			○	○					
8. 制御項目試験		作動試験		060408			○	○					
9. 監視項目試験		作動試験		060409			○	○					
05 消防隊専用 換気制御盤 (和田TN)	1. 外観構造	損傷、塗装剥離、錆び、確認		060501			○	○					
	2. リレー基盤コネクター等	摩耗状態、取付状態		060502			○	○					
	3. ヒューズ	断線の有無		060503			○	○					
	4. 通話試験	交互通話		060504			○	○					
	5. 動作確認	作動		060505			○	○					

電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考
									良	否		
換気設備	06 消防隊専用 換気制御盤 (湖北TN)	1. 外觀構造	損傷、塗装剥離、錆び、確認		060601		○	○				
		2. リレー基盤コネクター等	摩耗状態、取付状態		060602		○	○				
		3. ヒューズ	断線の有無		060603		○	○				
		4. 電圧	測定	▽	060604		○	○				
		5. 通話試験	交互通話		060605		○	○				
		6. 動作確認	作動		060606		○	○				
		7. 風向風速計	表示・指示状況		060607		○	○				
		8. ヒータ	動作・温度設定		060608		○	○				
	07 換気計測制御盤 (和田TN)	1. 外觀構造	塗装剥離、創傷、端子緩み		060701	●	○	○				
		2. 入力電圧	測定	▽	060702		○	○				
		3. 電源ユニット電圧	測定	▽	060703		○	○				
		4. 電圧計	指示値確認		060704		○	○				
		5. リレー基盤コネクター等	摩耗状態、取付状態		060705		○	○				
		6. ランプテスト	点灯確認		060706		○	○				
		7. ヒューズ	断線の有無		060707		○	○				
		8. VI処理ユニット自動校正動作	作動試験		060708		○	○				
		9. VI処理ユニット測定・試験切替	デジタル表示、指示確認		060709		○	○				
		10. VI処理ユニット故障検出	ランプ確認		060710		○	○				
		11. 霧VI処理ユニット自動校正動作	作動試験		060711		○	○				
		12. 霧VI処理ユニット測定・試験切替	デジタル表示、指示確認		060712		○	○				
		13. 霧VI処理ユニット故障検出	ランプ確認		060713		○	○				
		14. W処理ユニット測定・試験切替	デジタル表示、指示確認		060714		○	○				
		15. W処理ユニット平均・瞬時切替	指示計確認		060715		○	○				
		16. W処理ユニット故障検出	ランプ確認		060716		○	○				
08 換気計測盤 (湖北換気所)	1. 外觀、構造チェック	目視		060801	●	○	○					
	2. リレー基盤コネクター等	接点の摩耗状態、取付状態確認		060802	●	○	○					
	3. ヒューズ	断線の有無		060803	●	○	○					
	4. ランプの不点	目視、不点ランプ交換		060804	●	○	○					
	5. 各種測定	測定器による測定	▽	060805		○	○					
	6. 監視項目試験	作動試験	▽	060806		○	○					
	7. VI処理ユニット透過率指示	デジタル表示、指示確認	▽	060807		○	○					
	8. VI処理ユニット校正動作	作動試験		060808		○	○					
	9. VI処理ユニット信号弱	ランプ確認		060809		○	○					
	10. VI処理ユニット故障検出	ランプ確認		060810		○	○					
	11. W処理ユニット風向風速指示計	デジタル表示、指示確認	▽	060811		○	○					
	12. W処理ユニット点検中	ランプ確認		060812		○	○					
	13. W処理ユニット故障検出	ランプ確認		060813		○	○					
	14. CO処理ユニット濃度指示計	デジタル表示、指示確認	▽	060814		○	○					
	15. CO処理ユニット点検中	ランプ確認		060815		○	○					
	16. CO処理ユニット電源断	ランプ確認		060816		○	○					
	17. CO処理ユニット流量低下	ランプ確認		060817		○	○					

電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考	
									良	否			
換気設備	06 VI計 (和田トンネル)	1. 外観、構造(投光部)	目視、清掃		060901		○	○					
		2. 外観、構造(投光部電源箱)	目視、清掃		060902		○	○					
		3. 外観、構造(受光部)	目視、清掃		060903		○	○					
		4. 外観、構造(受光部電源箱)	目視、清掃		060904		○	○					
		5. 電圧測定(受光部)	測定	▽	060905		○	○					
		6. 電圧測定(受光部)	測定	▽	060906		○	○					
		7. 受光部波形	出力波形確認		060907		○	○					
	09	VI計 (湖北トンネル)	1. 外観、構造(投光部)	目視、清掃		061001		○	○				
			2. 外観、構造(投光部電源箱)	目視、清掃		061002		○	○				
			3. 外観、構造(受光部)	目視、清掃		061003		○	○				
			4. 外観、構造(受光部電源箱)	目視、清掃		061004		○	○				
			5. 電圧測定(受光部)	測定	▽	061005		○	○				
			6. 電圧測定(受光部)	測定	▽	061006		○	○				
			7. 校正動作	動作確認		061007		○	○				
	11	風向風速計 (和田トンネル)	1. 外観、構造(プローブ)	目視、清掃		061101		○	○				
			2. 外観、構造(電源箱)	目視、清掃		061102		○	○				
			3. 電圧測定	測定	▽	061103		○	○				
			4. 操作・動作	指示値確認	▽	061104		○	○				
	12	風向風速計 (湖北トンネル)	1. 外観、構造(プローブ)	目視、清掃		061201		○	○				
			2. 外観、構造(電源箱)	目視、清掃		061202		○	○				
			3. 電圧測定	測定	▽	061203		○	○				
			4. 測定状況	測定値の異常確認		061204		○	○				
	13	霧VI計 (和田トンネル)	1. 外観、構造(投光部)	目視、清掃		061301		○	○				
			2. 外観、構造(投光部電源箱)	目視、清掃		061302		○	○				
			3. 外観、構造(受光部)	目視、清掃		061303		○	○				
			4. 外観、構造(受光部電源箱)	目視、清掃		061304		○	○				
			5. 電圧測定(受光部)	測定	▽	061305		○	○				
			6. 電圧測定(受光部)	測定	▽	061306		○	○				
7. 受光部波形			出力波形確認		061307		○	○					
14	一酸化炭素 検出装置 (湖北トンネル)	1. 外観・構造チェック	目視、清掃		061401		○	○					
		2. 配線状況	配線確認		061402		○	○					
		3. 基準ガス校正	調整確認		061403		○	○					
		4. 応答時間	時間測定	▽	061404		○	○					
		5. 各種測定	測定	▽	061405		○	○					
		6. 接点出力	動作確認		061406		○	○					

電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	結果		備	考
						点検	点検	点検	良	否		
06	除塵フィルター装置 除塵フィルター制御盤	1. 外觀・構造	目視		061501	○	○	○				
		2. 清掃状態	清掃		061502	○	○	○				
		3. モニター画面	目視		061503		○	○				
		4. 記録計	記録紙・インク確認		061504	○	○	○				
		5. リレー・基盤・コネクター	接点の摩耗状態、取付状態、		061505	○	○	○				
		6. シーケンスバックアップ電池交換	必要に応じて交換		061506		○	○				
		7. ヒューズ	断線の有無確認		061507	○	○	○				
		8. 警報	動作確認		061508	○	○	○				
		9. ランプ等の確認	ランプ確認		061509	○	○	○				
		10. 各種測定	測定	▽	061510		○	○				
		11. 復電オンディレイタイム	測定		061511		△	△				
		12. 差圧測定	盤モニタと差圧発信機の差		061512		○	○				
		13. 制御項目確認	動作による確認		061513		○	○				
		14. 監視制御項目確認	実動作による確認		061514		○	○				
16	除塵フィルター装置 補機操作盤	1. 清掃状態	ウエス等による清掃		061601	○	○	○				
		2. 外觀・構造	目視		061602	○	○	○				
		3. ランプ等の確認	ランプ確認		061603	○	○	○				
17	除塵フィルター装置 エアローコンプレッサ	1. 清掃状態	ウエス等による清掃		061701	○	○	○				
		2. 外觀・構造	目視		061702	○	○	○				
		3. オイルゲージ	設定値を目視で確認		061703	○	○	○				
		4. 吐圧力の動作確認	実動作確認		061704		○	○				
		5. フィルター・エア配管	エア一洩れ等の確認		061705		○	○				
		6. 動作確認	実動作確認		061706		○	○				
		7. 各種測定	測定	▽	061707		○	○				
18	除塵フィルター装置 エアドライヤ	1. 清掃状態	ウエス等による清掃		061801	○	○	○				
		2. 外觀・構造	目視		061802	○	○	○				
		3. ドレン	正常レベル以下確認		061803	○	○	○				
19	除塵フィルター装置 コンプレッサ1号機 コンプレッサ2号機	1. 清掃状態	ウエス等による		061901	○	○	○				
		2. 外觀・構造	目視		061902	○	○	○				
		3. オイルゲージ	設定値を目視で確認		061903	○	○	○				
		4. モーター	実動作確認		061904	○	○	○				
		5. 動作確認	実動作確認		061905		○	○				
		6. 吐圧力の動作確認	実動作確認		061906		○	○				
		7. フィルター・エア配管	エア一洩れ等の確認		061907		○	○				
		8. 各種測定	測定	▽	061908		○	○				
20	除塵フィルター装置 吸引ファン	1. 清掃状態	ウエス等による清掃		062001	○	○	○				
		2. 外觀・構造	目視		062002	○	○	○				
		3. 動作確認	実動作確認		062003	○	○	○				
		4. モーター	実動作確認		062004	○	○	○				
		5. フィルター・エア配管	エア一洩れ等の確認		062005	○	○	○				
		6. 各種測定	測定	▽	062006		○	○				











電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務分類	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考
									良	否		
08	CCTVカメラ コントローラー (和田管理事務所)	1. 設置環境	目視・清掃		080501	●	●	○				
		2. LED状態(故障)	目視		080502			○				
		3. LED状態(点灯)	目視		080503			○				
		4. 電圧測定	測定	▽	080504			○				
		5. ケーブル状態	目視		080505			○				
		6. コネクター状態	目視		080506			○				
		7. システムの機器状態	操作卓画面にて確認		080507			○				
		8. CCTVカメラ制御確認	操作		080508			○				
		9. CCTVカメラVTR確認	操作		080509			○				
		10. 拡声放送確認	操作		080510			○				
		11. 最終確認	目視		080511			○				
06	ディスプレイ1 ディスプレイ2 (和田管理事務所)	1. 設置環境	目視・清掃		080601	●	●	○				
		2. 電圧測定	測定	▽	080602			○				
		3. ケーブル状態	目視		080603			○				
		4. コネクター状態	目視		080604			○				
		5. 画面表示確認	操作卓画面にて確認		080605			○				
		6. 最終確認	目視		080606			○				
07	画像処理装置 (和田管理事務所)	1. 設置環境	目視・清掃		080701			○				
		2. 電圧測定	測定	▽	080702			○				
		3. ケーブル状態	目視		080703			○				
		4. コネクター状態	目視		080704			○				
		5. 画面表示確認	操作卓画面にて確認		080705			○				
		6. 最終確認	目視		080706			○				
08	画面切替器 (和田管理事務所)	1. 設置環境	目視・清掃		080801			○				
		2. 電圧測定	測定	▽	080802			○				
		3. ケーブル状態	目視		080803			○				
		4. コネクター状態	目視		080804			○				
		5. 画面表示確認	操作卓画面にて確認		080805			○				
		6. 最終確認	目視		080806			○				
09	手元操作盤 (和田管理事務所)	1. 設置環境	目視・清掃		080901			○				
		2. 電圧測定	測定	▽	080902			○				
		3. ケーブル状態	目視		080903			○				
		4. コネクター状態	目視		080904			○				
		5. タッチパネル動作	目視		080905			○				
		6. システムの機器状態	操作卓画面にて確認		080906			○				
		7. 表示板制御試験	操作		080907			○				
		8. 最終確認	目視		080908			○				

電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考
									良	否		
08	10	無停電電源装置 (和田管理事務所)	1. 設置環境	目視・清掃		081001			○			
			2. LED状態(故障)	目視		081002			○			
			3. LED状態(点灯)	目視		081003			○			
			4. 電圧測定	測定	▽	081004			○			
			5. ケーブル状態	目視		081005			○			
			6. バッテリー状態確認	目視		081006			○			
			7. 停電動作確認	操作		081007			○			
			8. 最終確認	目視		081008			○			
	11	速制分電盤 (和田管理事務所)	1. 入力電圧測定	測定	▽	081101			○			
			2. ケーブル状態	目視		081102			○			
			3. 最終確認	目視		081103			○			
	12	カラープリンタ (和田管理事務所)	1. 入力電圧測定	測定	▽	081201			○			
			2. ケーブル状態	目視		081202			○			
			3. コネクター状態	目視		081203			○			
			4. 印字動作確認	テスト印字による		081204			○			
5. 最終確認			目視		081205			○				
13	遠方監視制御 伝送処理装置 (和田管理事務所)	1. 設置環境	目視・清掃		081301			○				
		2. LED状態(故障)	目視		081302			○				
		3. LED状態(点灯)	目視		081303			○				
		4. 電圧測定	測定	▽	081304			○				
		5. ケーブル状態	目視		081305			○				
		6. コネクター状態	目視		081306			○				
		7. システムの機器状態	操作卓画面にて確認		081307			○				
		8. 伝送項目確認(SV情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		081308			○				
		9. 伝送項目確認(故障情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		081309			○				
		10. 伝送項目確認(アナログ情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		081310			○				
		11. 伝送項目確認(バルス情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		081311			○				
		12. 伝送項目確認(制御情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		081312			○				
		13. 防災運動試験	実動作による(操作卓1点検項目による)		081313			○				
		14. 料金所表示板トンネル表示板制御試験	実動作による(操作卓1点検項目による)		081314			○				
		15. 最終確認	目視		081315			○				





電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考
									良	否		
08	孫局伝送処理装置 (湖北換気所)	1. 設置環境	目視・清掃		081901			○				
		2. LED状態(故障)	目視		081902			○				
		3. LED状態(点灯)	目視		081903			○				
		4. 電圧測定	測定 ▽		081904			○				
		5. ケーブル状態	目視		081905			○				
		6. コネクター状態	目視		081906			○				
		7. システムの機器状態	操作卓画面にて確認		081907			○				
		8. 伝送項目確認(SV情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		081908			○				
		9. 伝送項目確認(故障情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		081909			○				
		10. 伝送項目確認(アナログ情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		081910			○				
		11. 伝送項目確認(パルス情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		081911			○				
		12. 伝送項目確認(制御情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		081912			○				
		13. 防災連動試験	実動作による(操作卓1点検項目による)		081913			○				
		14. レベル測定	測定 ▽		081914			○				
		15. 最終確認	目視		081915			○				
20	CCTV制御架 (湖北電気室)	1. 設置環境	目視・清掃		082001			○				
		2. LED状態(故障)	目視		082002			○				
		3. LED状態(点灯)	目視		082003			○				
		4. 電圧測定	測定 ▽		082004			○				
		5. ケーブル状態	目視		082005			○				
		6. コネクター状態	目視		082006			○				
		7. カメラ制御確認	操作		082007			○				
		8. VTR機能確認	操作		082008			○				
		9. モニター確認	操作		082009			○				
		10. 各種操作スイッチ	操作		082010			○				
		11. 伝送項目確認(SV情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		082011			○				
		12. 拡声放送確認	操作		082012			○				
		13. 打合せ電話通話確認	通話		082013			○				
		14. IP電話通話確認	通話		082014			○				
		15. 光レベル測定	測定 ▽		082015			○				
		16. 最終確認	目視		082016			○				
21	CCTVカメラ カメラ制御箱 (木落坂起点)	1. 設置環境	目視・清掃		082101	○	○	○				
		2. 電圧測定	測定 ▽		082102			○				
		3. ケーブル状態	目視		082103			○				
		4. コネクター状態	目視		082104			○				
		5. カメラ制御確認	操作		082105			○				
		6. 伝送項目確認(SV情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		082106			○				
		7. 拡声放送確認	操作		082107			○				
		8. 打合せ電話通話確認	通話		082108			○				
		9. 光レベル測定	測定 ▽		082109			○				
		10. 最終確認	目視		082110			○				

電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	結果		備	考	
						点検	点検	点検	良	否			
08	CCTVカメラ カメラ制御箱 (落合)	1. 設置環境	目視・清掃		082201	○	○	○	良				
		2. 電圧測定	測定	▽	082202			○					
		3. ケーブル状態	目視		082203			○					
		4. コネクター状態	目視		082204			○					
		5. カメラ制御確認	操作		082205			○					
		6. 伝送項目確認(SV情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		082206			○					
		7. 拡声放送確認	操作		082207			○					
		8. 打合せ電話通話確認	通話		082208			○					
		9. 光レベル測定	測定	▽	082209			○					
		10. 最終確認	目視		082210			○					
	23	CCTVカメラ カメラ制御箱 (湖北終点)	1. 設置環境	目視・清掃		082301	○	○	○				
			2. 電圧測定	測定	▽	082302			○				
			3. ケーブル状態	目視		082303			○				
			4. コネクター状態	目視		082304			○				
			5. カメラ制御確認	操作		082305			○				
			6. 伝送項目確認(SV情報)	実動作による(操作卓1点検項目による)		082306			○				
			7. 拡声放送確認	操作		082307			○				
			8. 打合せ電話通話確認	通話		082308			○				
			9. 光レベル測定	測定	▽	082309			○				
			10. 最終確認	目視		082310			○				
	24	CCTV制御架 (和田管理事務所)	1. 設置環境	目視・清掃		082401			○				
			2. LED状態(故障)	目視		082402			○				
			3. LED状態(点灯)	目視		082403			○				
			4. 電圧測定	測定	▽	082404			○				
			5. ケーブル状態	目視		082405			○				
			6. コネクター状態	目視		082406			○				
			7. カメラ制御確認	操作		082407			○				
			8. VTR機能確認	操作		082408			○				
			9. モニター確認	操作		082409			○				
			10. 各種操作スイッチ	操作		082410			○				
11. 伝送項目確認(SV情報)			実動作による(操作卓1点検項目による)		082411			○					
12. 拡声放送確認			操作		082412			○					
13. 打合せ電話通話確認			通話		082413			○					
14. IP電話通話確認			通話		082414			○					
15. 光レベル測定			測定	▽	082415			○					
16. 最終確認			目視		082416			○					







電気機械設備保守点検管理業務 点検項目一覧表 凡例 ○:平成30年度点検該当項目。●:平成30年度より点検除外項目(仕様規定)。●:平成30年度より性能規定 ▽:傾向管理点検項目

項目	設備名(箇所)	点検・機能検査及び調査項目	作業方法	傾向分析 業務対象	整理 番号	3ヶ月 点検	6ヶ月 点検	12ヶ月 点検	結果		備	考	
									良	否			
08	43 フィルター-BEF (和田管理事務所)	1. 外観・構造	目視		084301			○					
		2. アンテナ締付け	反射波測定		084302			○					
		3. 外観汚れ	清掃		084303			○					
		4. ケーブル接続状況	接続確認		084304			○					
	43	通話試験	1. 実通話試験	メリット又はS/N測定	▽	084301			○				
	45	基地局固定局 しんわだ こぼく1 しんわだ こぼく2 (木落坑口屋外局舎)	1. 送信出力測定	測定	▽	084501			○				
			2. 反射電力測定	測定	▽	084502			○				
			3. VSWR測定	測定	▽	084503			○				
			4. 送信周波数測定	測定	▽	084504			○				
5. 最大周波数偏移測定			測定	▽	084505								
6. 受信感度測定			測定	▽	084506			○					
7. スケルチ感度測定			測定	▽	084507			○					
8. 電源系統測定			測定	▽	084508			○					
9. 送受信試験			実動作確認		084509			○					
8. 監視制御試験			実動作確認		084508			○					
46	空中線系5EL (木落坑口屋外局舎)	1. 外観・構造	目視		084601			○					
		2. アンテナ・ケーブル	接続確認		084602			○					
		3. 分配器	接続確認		084603			○					
	47	通話試験	1. 実通話試験	メリット試験	▽	084701			○				
	48	基地局固定局 こぼくとんねる1 こぼくとんねる2 (湖北電気室)	1. 送信出力測定	測定	▽	084801			○				
			2. 反射電力測定	測定	▽	084802			○				
			3. VSWR測定	測定	▽	084803			○				
			4. 送信周波数測定	測定	▽	084804			○				
			5. 最大周波数偏移測定	測定	▽	084805			○				
6. 受信感度測定			測定	▽	084806			○					
7. スケルチ感度測定			測定	▽	084807			○					
8. 電源系統測定			測定	▽	084808			○					
9. 送受信試験			実動作確認		084809			○					
10. 監視制御試験			実動作確認		084810			○					
49	空中線系 共用機・LCX (湖北電気室)	1. 外観・構造	目視		084901			○					
		2. アンテナ・ケーブル	接続確認		084902			○					
		3. 分配器	接続確認		084903			○					
50	通話試験	1. 実通話試験	メリット試験	▽	085001			○					

