

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

工 事 名 工事箇所名	平成 30 年度 志賀中野トンネル有料道路 舗装修繕工事 中野市 七瀬～栗林		
回 答 者	長野県道路公社理事長		
担当者氏名	志賀中野トンネル有料道路管理事務所長 所長補佐	小林 卓朗 宇田 廣明	

No.	質 問	回 答
1	<p>・ 既設の舗装厚について 本工事の大部分について、橋梁上での 切削オーバーレイ工事になると思わ れますが、既設舗装厚は何 cm ほどあ るのでしょうか。 切削の結果、橋梁のコンクリート面に 達してしまう場合、切削のみではコン クリート面を傷めてしまうことから、 剥ぎ取り工法の併用が必要になって くると思われますが、その場合は変更 でみていただくことは可能でしょう か。</p> <p>(質問：平成 30 年 5 月 22 日)</p>	<p>・ 既設舗装厚については既存資料より 8cm の厚さがあるため、今回の工事では橋面 コンクリートは傷めることがないと考 えております。 ただし、施工にあたっては、必要に応じ て厚さの確認を行うなど、協議により工 法を決定してください。</p> <p>(回答：平成 30 年 5 月 23 日)</p>