

平成 30 年（2018 年）7 月 30 日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

工 事 名 工事箇所名	平成 30 年度 新和田トンネル有料道路 受配電設備改修工事 小県郡長和町～諏訪郡下諏訪町 新和田トンネル（諏訪受電所）
回 答 者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	新和田トンネル有料道路管理事務所長 大塚 淳一郎 所長補佐 宮澤 建雄

No.	質 問	回 答
1	<p>・技術者間接費について 技術者間接費対象設備の据付調整工 内訳表に計上してある技術者、技術員 は全員、技術者間接費の対象ですか。</p> <p>（質問：平成 30 年 7 月 26 日）</p>	<p>・技術者間接費は対象とする設備の調整に 要する技術者数を対象としています。</p> <p>なお、調整に要する技術者数について は、長野県建設部積算基準及び標準歩掛 に記載のとおりです。</p> <p>（回答：平成 30 年 7 月 30 日）</p>