

令和2年(2020年)4月27日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

工事名 工事箇所名	令和2年度 白馬長野有料道路 トンネル修繕工事 長野市 日高トンネル
回答者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	白馬長野有料道路管理事務 所長 杉山 菊男 所長補佐 堀内 保文

No.	質問	回答
1	<p>① 施工 第0-0002号表 高所作業車の諸雑費の対象となる項目をお示し願います。</p> <p>② 施工 第0-0001号表及び第0-0003号表の発動発電機の大きさはそれぞれ何kVAになるのでしょうか。</p> <p>(質問：令和2年4月24日)</p>	<p>① 高所作業車の諸雑費については、機材の全ての項目が対象となります。</p> <p>② 施工 0-0001号表及び第0-0003号表の発動発電機の大きさは、両方とも2kVAになります。 なお、施工 0-0003号表においてガソリン燃料に積算誤り(6.3は7.56の誤り)があったため、設計図書を修正いたします。</p> <p>(回答：令和2年4月27日)</p>