

令和4年(2022年)9月7日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

工事名 工事箇所名	令和4年度 志賀中野有料道路 トンネル防災設備改修工事 中野市 中野トンネル
回答者	長野県道路公社理事長
担当者氏名	長野県道路公社 管理課 課長 中村 勝男 課長補佐 木藤 浩志

No.	質問	回答
1	<p>1. 内訳書内「F型柱」に関する労務費を算出するためF型柱の仕様(重量)をご教示ください。</p> <p>2. 機器単体費の「警報表示板」を採用単価で見積する場合、警報表示板と各制御装置を足した金額で見積すればよろしいでしょうか。</p> <p>(質問: 令和4年9月2日)</p>	<p>1. F型柱の重量は400kg以上です。なお、設計書の記載が不明確であり、また、積算内容に誤りがあったため、設計図書を修正しました。修正箇所は以下のとおりです。</p> <p>① 工種明細表・据付工の「F型柱建柱工」を、「手間のみ」と「材料費」に分割しました。 (科目 第0016号、科目 第0017号表)</p> <p>② 工種明細表・機器撤去工の「F型柱撤去工」に重量条件を追記しました。 (科目 第0115号表)</p> <p>③ ①②に係る単価を、「見積単価一覧表」に追加しました。</p> <p>上記修正に伴い、入札公告期間を延長します。</p> <p>2. お見込みの通りです。</p> <p>(回答: 令和4年9月7日)</p>