

令和6年(2024年)2月20日
長野県道路公社

質問に対する回答について掲載します。

受注希望型競争入札 対象業務に関する質問・回答

工事名 工事箇所名	令和5年度 五輪大橋有料道路 橋梁修繕工事 長野市 五輪大橋(2工区)
回答者	長野県道路公社理事長

No.	質問	回答
1	<p>1. 設計書にある仮設足場工の主体足場では、ブラスト作業の足場に対応しておらず、橋梁補修用足場工のTYPE A3(床面)、TYPE B(朝顔)等が適切と思われます。設計変更の対象となりますか。 又、昇降設備(TYPE K)、横断方向の囲い(TYPE B)が計上されていません。設計変更の対象になりますか。</p> <p>2. 現場説明事項・施工条件明示事項の現場の制約・条件に作業時間を9時以降とするとございますので「時間的制約を受ける」に当たると考えられます。しかし、設計書には「時間的制約の有無:時間的制約なし」で計上されています。「時間的制約有り」で設計変更の対象になりますか。</p> <p>3. 見積単価一覧表にあるブラストシート単価は材料費のみと思われそうですが、設置・撤去費用につきましては設計変更の対象となりますか。</p> <p>(質問:令和6年2月16日)</p>	<p>1. 設計書の図面は参考図を掲載しています。仮設足場工については、現場条件に応じて契約後の変更協議の対象とします。</p> <p>2. 有料道路での工事のため、通勤時間帯を外しての交通規制をお願いしています。また、規制が必要となるのは足場工など一部工種に限定されるため、「時間的制約なし」で計上しています。施工条件等から時間的制約の検討が必要となる場合は、契約後の変更協議の対象とします。</p> <p>3. 閲覧設計書の仮設足場工に記載されたブラストシートについて誤記がありました。については、別紙「修正箇所一覧表」のとおり、閲覧設計書及び見積単価一覧表を修正します。これに伴い公告期間を1週間延期します。</p> <p>(回答:令和6年2月20日)</p>